


Certificado de Monitor de Depressão



Nome

INTERAMIANTO

N.º do certificado

P004837

Morada

R.Mario Castelhana 42

Marca

deconta

C.P. & Local

PT 2730-120 Barcarena

Tipo

302-1 aircon + online

Pais

Portugal

N.º de série

2081

Referência

Sr Rui Silva

	Indicação Pa	Desvio absoluto Pa
10	10,2 10,4	0,2 0,4
20	20,5 20,3	0,5 0,3
30	30,6 30,5	0,6 0,5
40	40,4 40,6	0,4 0,6
50	50,5 50,5	0,5 0,5
60	60,6 60,3	0,6 0,3
70	70,4 70,4	0,4 0,4
80	80,2 80,2	0,2 0,2
90	90,3 90,6	0,3 0,6

Eléctrico	Bom	Imperfeito	Não se aplica
Inspeção visual do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspeção visual das tomadas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ensaio de comutação do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspeção visual da passagem de cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Classe de segurança **Classe I** **Classe II** **Classe III**

Resultados da medição	Valor limite	Valor medido	Bom
Protecção da resistência de direcção	≤ 0,30 Ohm	0,032 Ohm	<input checked="" type="radio"/>
Resistência de isolamento	≥ 0,50 MOhm	310,0 MOhm	<input checked="" type="radio"/>
Corrente de fuga	≤ 7 mA	0,94 mA	<input checked="" type="radio"/>
Corrente diferencial	≤ 3,50 mA	0,52 mA	<input checked="" type="radio"/>

O equipamento foi inspeccionado de acordo com NEN 3140 et NEN EN50110-1

Aparelho de medida Secutest 0701 S
 Número de serie M45344823
 Número de serie M41651691

Equipamento de ensaio micro-manómetro tipo 504 número de serie 960208 marca FSM alcance de medição 0-120 Pa precisão ± 0,25 % FS.

Data de inspeção 16-06-14

Data de próxima inspeção 15-06-15

Aparelho aprovado

Peças substituídas

Nome e assinatura do técnico montador S. Aholt

Asbestos Safety Technology
 Belgium nvba
 Harelbekestrade 97 - B-3540 - BEERLIJK
 Tel 056 700 673 - Fax 056 700 224
 BTW BE 0431.364.344 - RbKh Kortrijk
 RPR 0431.364.344

Prüfung nach VDE 0702
Test conform VDE 0702
Inspection according to VDE 0702
Vérification selon la norme VDE 0702
Prova conforme a la norma VDE 0702
Revisión según normativa VDE 0702
La norma española es el "Real Decreto 842/2002, de 2 de agostos del Reglamento electrotécnico para baja tensión"

deconta

P004837
1606/14-15 de 2015
 Certifica(n): P004837

Gerät / apparat / device / appareil / apparecchio / aparato aircontrol + online (Interamianto)
 Typ / type / tipo 302-1
 Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie 2081

Das Gerät wurde mit einem Secutest-Prüfgerät auf folgende Punkte überprüft.
 Het apparat is m.b.v een Secutest getest.
 This device was inspected by Secutest as follows.
 L'appareil a été contrôlé par système Secutest pour les points suivants.
 Sono stati controllati i seguenti punti dell apparecchio tramite un apparecchio di controllo Secutest.
 El aparato ha sido revisado por el sistema de control Secutest.

Schutzleiterwiderstand beschermingsweerstand resistance protective conductor résistance conducteur de protection resistenza conduttore di protezione resistencia conductor de protección resistència de terra	RSL	Isolationswiderstand isolatie weerstand resistance isolation perte électrique resistenza d'isolamento resistencia de aislamiento resistència de aislamiento	RISO
Ableitstrom lekstroom stray current mise á la terre deviazione della corrente corriente de fuga diferencia de potencial eléctrico		Kurzschlußtest kortsluittest short-circuit test teste du court circuit controllo di cortocircuito control corto circuito teste de curto-circuito	
Sichtprüfung visuele controle visual inspection test ponctuel collaudo visivo control visual		Funktionsprobe funktietest function test test de fonctionnement controllo del funzionamento comprobación de funcionamiento teste de funcionamiento	

Meßwerte / gemeten waarde / measuring value / values mesurées / valori misurazione / valores medición	Grenzwerte / limit values / grenswaarde / values limite / valori limite / valores limite	VDE 0702 bestanden / is o.k. / passed / réussie / superata / superado
RSL 0,032	<0,300 Ohm	Funktionstest bestanden / funktietest is o.k. / function test passed / test de fonction réussi / prova di funzionamento superata / comprobacion de funcionamiento superado
RISO 310,0	>1,000 MOhm	
UISO 522	500 V	
IEA 0,94	<3,500 mA	Sichtprüfung bestanden / visuelle controle is o.k. / visual inspection passed / contrôle visuel réussi / esame a vista superato / control visual superado
r I 0,52	<3,500 mA	
ULN 190,5	253 V	
Pmax 13		
LF		
Imax 0,10		

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador

Aholt



Kalibrierzertifikat
Testcertificaat
Certificate of calibration
Certificat de calibrage
Certificato di calibracion
Certificado de calibración

deconta

Gerät / apparat / device / appareil / apparecchio / aparato aircontrol + online (Interamianto)
Typ / type / tipo 302-1
Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie 2081

gemäß / conform / according to / selon la norme / norma / según normativa DIN 16086
Bereich / bereik / plage de mesure / range / campo / zona 0-99 Pa
Abweichung / afwijking / deviation / déviation / deviazione / desviación +/- 5% (20-90 Pa)
+/- 20% (0-19 Pa)

Referenz / referentie / reference / référence / referenza / referencia

Mikromanometer EMA 150
9012.00811G40185
0-199,9 Pa

Certifikaat P004837

Transmitter / sensor / senseur / sensore

Anzeige / anduiding / indication /
indicazione / indicación

Messung / gemeten / measure /
mesure / misura / mensura

Abweichung / afwijking / deviation /
déviation / deviazione / desviación

10	10,2	0,2
20	20,5	0,5
30	30,6	0,6
40	40,4	0,4
50	50,5	0,5
60	60,6	0,6
70	70,4	0,4
80	80,2	0,2
90	90,3	0,3

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador Ahoit



**Kalibrierzertifikat
Testcertificaat
Certificate of calibration
Certificat de calibrage
Certificato di calibracion
Certificado de calibración**

deconta

Gerät / apparat / device / appareil / apparecchio / aparato aircontrol + online (Interamianto)
Typ / type / tipo 302-1
Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie 2081

gemäß / conform / according to / selon la norme / norma / según normativa DIN 16086
Bereich / bereik / plage de mesure / range / campo / zona 0-99 Pa
Abweichung / afwijking / deviation / déviation / deviazione / desviación +/- 5% (20-90 Pa)
+/- 20% (0-19 Pa)

Referenz / referentie / reference / référence / referenza / referencia

Mikromanometer EMA 150
9012.0081IG40185
0-199,9 Pa

Transmitter / sensor / senseur / sensore

Anzeige / anduiding / indication /
indicazione / indicación

Messung / gemeten / measure /
mesure / misura / mensura

Abweichung / afwijking / deviation /
déviation / deviazione / desviación

10	10,4	0,4
20	20,3	0,3
30	30,5	0,5
40	40,6	0,6
50	50,5	0,5
60	60,3	0,3
70	70,4	0,4
80	80,2	0,2
90	90,6	0,6

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador Aholt

